



**PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY
w MOGILNIE**

88-300 MOGILNO ul. Kościuszki 4
tel. (052) 318-87-60, (052) 315-23-77
tel/fax (052) 318-87-61
e-mail: psse.mogilno@pis.gov.pl
www.pssemogilno.com

N.HK- 5201-4-7-3/17

Mogilno, dnia 04.12.2017r.
Urząd Miejski w Strzelnie

wpłynęło 13. GRU. 2017

ORZECZENIE

**w sprawie warunkowej przydatności wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi
z ujęcia wody w Radunku – Gospodarstwo Rolne**

Na podstawie art. 4 ust. 1 punkt 1 Ustawy z dnia 14 marca 1985r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (tj. Dz. U. z 2017r., poz.1261) oraz art.12 Ustawy z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (tj. Dz. U. z 2017r., poz. 328) i § 17 ust. 1 punkt 3 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2015r. poz.1989),

po zapoznaniu się z dokumentacją:

- sprawozdanie z badań próbek wody pobranych w ramach kontroli urzędowej z ujęcia wody w Radunku – Gospodarstwo Rolne, w których stwierdzono nieprawidłowość:

Numer protokołu poboru próbek wody / data poboru	Numer sprawozdania /data wydania	Nazwa laboratorium badającego	Punkt poboru próbki wody/zakres badania	Parametry nie odpowiadające wymaganiom*
N.HK- 48/17 z dnia 13.11.2017r.	L.HK- 632-379/N/17 z dnia 15.11.2017r.	PSSE w Inowrocławiu	instalacja wodociągowa w kurniku / MK	Mętność = 3,0 NTU

*najwyższe dopuszczalne parametry w próbkach wody określone w załączniku Nr 3B Ministra Zdrowia z 13 listopada 2015r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2015r., poz. 1989) tj. dla mętności – 1 NTU

- deklaracja złożona przez właściciela Gospodarstwa Rolnego w Radunku z dnia 04.12.2017r. o możliwości usunięcia nieprawidłowości w ciągu 30 dni

stwierdza warunkową przydatność wody do spożycia przez ludzi w tym okresie w w/w punkcie Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Mogilnie określa dopuszczalną wartość stężenia mętności w okresie udzielonego odstępstwa do 3,0 NTU.

Państwowy Powiatowy
Inspektor Sanitarny
w Mogilnie
[Podpis]
Urszula Paweł-Drejecka

Otrzymuje:

1. Pan A. Nowiński Gospodarstwo Rolne
Radunek 1; 88-324 Jeziora Wielkie
2. Pan E. Matczak Burmistrz Strzelna
3. a/a